

Poistumishälytys- ja turvakuulutusjärjestelmät

Tarkastuksella huomioitavaa

Tukesin tiedotteessa on käyttöönottotarkastuksesta seuraavaa:

- *Tarkastuslaitoksen tekemän paloilmoittimen käyttöönottotarkastuksen yhteydessä laitteistokokonaisuuden toiminta varmistetaan käyttöönottoasiakirjojen tarkastamisella ja satunnaistestien avulla.*

Tukesin tiedotteessa on määräaikaistarkastuksesta seuraavaa:

- *Toimintakunnon varmistaminen tehdään paloilmoittimen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.*

Tarkastuksella huomioitavaa

- Asennustodistus, josta selviää onko 3- vai 4-luokan laite. (ST 21 ja Paloilmoittimen elinkaarikirja)
- Kunnossapito-ohjelma (Laitteiston toimittajan määrittelemä huolto-ohjelma)
- Evakuointikuulutuksen vuorottelu palokellojen kanssa. Tulee myös huomioida kierron uudelleen aloitus kun kuulutus on loppunut (Ulko kello/sireeni soi jatkuvasti)
- Onko vikatieto tuotu paloilmoitinkeskukselle
- Kuulutusjärjestelmän irti/päälle kytkentä ohjausluettelossa
- Kuulutusjärjestelmän keskuksen paikka paikantamiskaaviossa.
- Akkujen sijoitus ja akkujen käyttöönoton ajankohta(varakäyntiaika 4-luokan laitteilla 24h)
- Kaiuttimien kuuntelu kierroksella
- Onko keskuksella vika valoja päällä
- Kuukausi kokeilut (Käyttöön opastettu laitteistonhoitaja)

Vakava puute

- Palohälytys ei aktivoi kuulutusjärjestelmää (järjestelmä ei toimi tai keskeneräinen, käyttöluokka 4)
- Vuorottelu palokellojen ja turvakuulutusjärjestelmän osalta (käyttöluokka 4)
- Varakäynti akustoa tai varavoimakonetta ei ole (käyttöluokka 4)
- Turvakuulutusjärjestelmä aktivoi väärän ”tiedotteen” (käyttöluokat 3 ja 4)

AB ALARM CONTROL ALCO OY

- Valtuutettu tarkastuslaitos vuodesta 2000, FINAS akkreditointi 20.3.2000
- Ainoa kotimaisessa omistuksessa oleva tarkastuslaitos
- Päämaja Huurrekuja 9, 04360 Tuusula
- Henkilömäärä 23 (10/2023)
- Paloilmoittimien sekä sammutuslaitteistojen käyttöönotto sekä määräaikaistarkastukset
- Koulutuspalvelut, lausunnot, suunnitelmien tarkastus